

Všetkým záujemcom/uchádzačom

Vybavuje/linka
Gondová
+421 911 095 081

Podbrezová
19.02.2020

Vec

Vysvetlenie č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk

Vyhlasovateľ, spoločnosť **Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141**(ďalej aj ako „**Vyhlasovateľ**“) vyhlásil v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 2019 (ďalej aj ako „**Príručka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 14. 02. 2020 (ďalej aj ako „**Výzva**“) zákazku s názvom „**Modernizácia výroby stlačeného vzduchu**“, postup zadávania zákazky: zadávanie zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP (ďalej aj ako „**Prieskum trhu**“).

Dňa **18. 02. 2020** bola Vyhlasovateľovi doručená jedným zo záujemcov Žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie Výzvy:

Otázka č. 1 (cit.):

Na strane č. 3 je uvedeno, že existujúci betonový základ kompresoru bude potrebné upraviť dle rozměrů nově instalovaného kompresoru. Máme tyto práce zahrnout do našeho rozsahu dodávky včetně ceny?

Odpoveď č. 1:

Predmetom zákazky je dodanie kompletného funkčného zariadenia (ďalej aj „*kompresor*“) v rozsahu projektovej dokumentácie. Čo všetko zahŕňa dodanie tohto zariadenia je obsiahnuté v bode 1.2 prílohy č. 1 Výzvy – *Opis predmetu zákazky* podobne špecifikované v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 Výzvy.

V zmysle bodu 1.2 písm. c) prílohy č. 1 Výzvy – *Opis predmetu zákazky* je súčasťou dodania predmetu zákazky „*Príprava miesta dodania na inštaláciu nového zariadenia*“, čo predstavuje úpravu betónového základu pod kompresor, a teda musí byť aj súčasťou cenovej ponuky, ocenená v rámci položkového rozpočtu – výkaz výmer, v časti „*Stlačený Vzduch*“, bod 2.13 „*Podperná konštrukcia slúžiaca na podopretie prečnievajúcej časti kompresora mimo existujúci betónový základ zvýšený o 100 mm nad úroveň podlažia +4,50, zhotovená z valcovaných profilov*“



Poznámka: Alternatívna možnosť zhotovenia betónového základu do požadovaných rozmerov kompresora“.

S pozdravom

Ing. Marian Kurčík
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Ing. Milan Srnka, PhD.
člen predstavenstva a technický riaditeľ



Telefón: +421 48 645 1111, Fax: +421 48 645 2002, www.oceloverury.sk

IČO: 31 562 141, IČ DPH: SK2020458704

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK69 0900 0000 0000 7990 0086, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S